

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ

ΣΥΜΒΟΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ 60x60 ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΑ LED 36W/5.000lm ΕΝΔ. ΤΥΠΟΥ: PETRIDIS FOGLIO QH
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ, ΣΤΕΓΑΝΟ IP43, ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΑ LED 22W/2.440lm ΕΝΔ. ΤΥΠΟΥ: PETRIDIS LUNA ROUND 175
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΟΡΟΦΗΣ, ΣΤΕΓΑΝΟ IP54, ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΑ LED 25W/2.000lm ΕΝΔ. ΤΥΠΟΥ: PETRIDIS ROLLER
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΟΡΟΦΗΣ, ΣΤΕΓΑΝΟ IP65, ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΑ LED 30W/4.340lm ΕΝΔ. ΤΥΠΟΥ: 3F LINDA
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΠΙΤΟΙΧΟ, ΣΤΕΓΑΝΟ IP65, ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ TC-S 11W ΕΝΔ. ΤΥΠΟΥ: PETRIDIS BETA
	ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΣΤΕΓΑΝΟΣ IP66, ΑΣΥΜΜΕΤΡΗΣ ΔΕΣΜΗΣ, ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΑ LED 120W ΕΝΔ. ΤΥΠΟΥ: FAEL MACH 5 LED ASY
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΟΡΥΦΗΣ, ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΑ LED 55W/6000lm, ΕΠΙ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ ΙΣΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ~3,50m ΕΝΔ. ΤΥΠΟΥ: GHIDINI TRET SKY
EXIT	ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ-ΠΟΡΕΙΑΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΕΝΔ. ΤΥΠΟΥ: OLYMPIA ELECTRONICS GR-9
	ΟΔΕΥΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ PVC Ø110 & ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ
Φ	ΦΡΕΑΤΙΟ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ (ΤΕΜ: 13)
1-R	ΓΡΑΜΜΗ 1 - ΦΑΣΗ R
ΦΗ-10 40x40 /-0,50	ΦΡΕΑΤΙΟ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Νο10 ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 40x40x(h=0,50)
	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ (10A/250V), ΑΠΛΟΣ-ΣΤΕΓΑΝΟΣ
	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΟΜΜΙΤΑΤΕΡ ΧΩΝΕΥΤΟΣ (10A/250V), ΑΠΛΟΣ-ΣΤΕΓΑΝΟΣ
	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΚΡΑΙΟΣ ΑΛΕ-ΡΕΤΟΥΡ ΧΩΝΕΥΤΟΣ (10A/150V), ΑΠΛΟΣ-ΣΤΕΓΑΝΟΣ
	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕΣΑΙΟΣ ΑΛΕ-ΡΕΤΟΥΡ ΧΩΝΕΥΤΟΣ (10A/250V), ΑΠΛΟΣ-ΣΤΕΓΑΝΟΣ
	ΚΟΜΒΙΟ (ΜΠΟΥΤΟΝ) ΦΩΤΙΣΜΟΥ (10A/250V)
	ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ) ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (10A/250V)
	ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ-ΚΙΝΗΣΗΣ (ΟΡΟΦΗΣ) ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (10A/250V)
	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΕΣΧΑΡΑ ΙΣΧΥΡΩΝ 200x50	ΕΣΧΑΡΑ ΟΔΕΥΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 200x50mm

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΙΤ/ΚΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΗΜ

ΕΡΓΟ : 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ	ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΙΣΧΥΡΑ (ΦΩΤΙΣΜΟΣ) ΚΑΤΟΨΗ Α' ΟΡΟΦΟΥ	ΗΦ-04
ΠΑΤΡΑ, ΜΑΪΟΣ 2016	ΚΛΙΜΑΚΑ 1:100

Η ΜΕΛΕΤΗΤΡΙΑ	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Η/Μ	Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΑΡΧΙΤ/ΚΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΗΜ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ μηχανολόγος μηχανικός	ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΟΚΟΤΑΣ MSc ηλεκτρολόγος μηχανικός τ.ε.	ΕΛΕΝΗ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ αγρον.& τοπογράφος μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ