

Π.Φ.Κ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΤΥΠΟΣ ΠΙΝΑΚΑ : ΕΞΩΤΟΧΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΡΜΑΡΙΟ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ : IP23



Π.Φ.Κ. ΓΡΑΦΕΙΩΝ (ΔΙΜΕΡΗΣ)
ΤΥΠΟΣ ΠΙΝΑΚΑ : ΕΞΩΤΟΧΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΡΜΑΡΙΟ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ : IP23



Π.Φ.Κ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
ΤΥΠΟΣ ΠΙΝΑΚΑ : ΕΞΩΤΟΧΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΡΜΑΡΙΟ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ : IP23



ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΚΟΣΥΡΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Χ.Ε. (Π.ΚΛΙΜ 2)
ΤΥΠΟΣ ΠΙΝΑΚΑ : ΕΞΩΤΟΧΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΡΜΑΡΙΟ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ : IP23



Π.Φ.Κ. WC (ΔΙΜΕΡΗΣ)
ΤΥΠΟΣ ΠΙΝΑΚΑ : ΕΞΩΤΟΧΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΡΜΑΡΙΟ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ : IP23



Π.Φ.Κ. ΕΙΣΟΔΟΥ - Χ.Ε. (ΔΙΜΕΡΗΣ)
ΤΥΠΟΣ ΠΙΝΑΚΑ : ΕΞΩΤΟΧΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΡΜΑΡΙΟ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ : IP23



Π. ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
ΤΥΠΟΣ ΠΙΝΑΚΑ : ΕΞΩΤΟΧΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΡΜΑΡΙΟ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ : IP55

ΑΣΦΑΛΕΙΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ
ΤΥΠΟΣ ΠΙΝΑΚΑ : ΕΞΩΤΟΧΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ : IP55

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

ΣΥΜΜΕΤΡΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ (ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΥΝΤΗΞ) ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΙΚΟΥ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΑΠΟΖΕΥΞΗΣ
3-ΠΟΛΙΚΟ ΘΕΡΜΟΜΑΓΝ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΙΚΟΥ	ΑΣΤΡΑΠΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΦΥΡΙΓΜΟΣ
3 x 40/5A 3A 1 ΚΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗ	3 ΜΕΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΗΜΕΡΑ ΣΤΑΣΗΣ (ΔΕΗ) ΣΥΝΔΕΣΗ	ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΟΖΕΥΞΗΣ
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΕΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ	ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ (ΔΕΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ)
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΕΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ	ΚΟΥΔΟΥΝΙ ΣΗΜΑΤΟΣ
ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	ΑΝΤΙΔΙΑΣΤΟΛΗ
ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ	ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΣ
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΩΤΟΣ	ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΗΓΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΑΣΥΝΧΡΟΝΟΥ ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΗΓΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΣΤΑΤΙΚΟΥ	ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΗΓΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΑΣΗΣ
ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΗΓΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΣΤΑΤΙΚΟΥ	ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΗΓΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΣΕ ΠΑΝΕΛ ΑΥΞΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Η ΜΑΚΡΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΘΕΤΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ.
2. ΤΑ ΣΥΝΔΕΣΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΠΑΝΕΛΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Α.Σ.Ο.
ΣΕ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ



ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ Μ Ε Λ Ε Τ Η

ΠΥΛΗΝΑΣ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΗΚ-2α
Κ Λ Ι Μ Α Κ Α : ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΜΑΝΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.
ΑΘΗΝΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗ 26Α 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΛ.: 210 6009600 FAX: 210 6009601

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΒΑΣΙΣ ΣΥΣΤΗΜ Α.Ε. ΤΡ. Β. Μ. ΚΑΜΕΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε. ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ & ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 26 ΤΗΛ.: 2610 622 111 FAX: 2610 622 112

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΤΡ. Β. Μ. ΚΑΜΕΤΣΟΠΟΥΛΟΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε.
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ & ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 26 ΤΗΛ.: 2610 622 111 FAX: 2610 622 112

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ- Η/Μ

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Α.Σ.Ο. ΣΕ ΧΩΡΟ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ	ΣΤΑΤΙΚΗ	Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΜΑΝΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.	ΒΑΣΙΣ ΣΥΣΤΗΜ Α.Ε.	ΤΡ. Β. Μ. ΚΑΜΕΤΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΜ. Α. ΜΠΟΥΚΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ	ΣΤΑΤΙΚΗ	Η/Μ
ΔΑΡΕΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ	ΚΟΚΚΙΝΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ	ΔΑΡΕΙΟΠΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
		ΕΛΛΗΝΑΔΑΚΗΣ μηχανικός Κάτω Γούβες
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ		Η ΔΙΕΥΘΥΝ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΟΥ- Η/Μ
ΕΛΕΝΗ ΔΑΡΕΙΟΠΟΥΛΟΥ		ΕΛΕΝΗ ΔΑΡΕΙΟΠΟΥΛΟΥ Αρχ. Μ. Τοπογράφος μηχανικός

ΣΧΕΔΙΟ: ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ: ΗΚ-2α ΚΛΙΜΑΚΑ:

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ	ΠΑΤΡΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2017	
	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΦΥΛΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΔΗΜΟΣ

Θεωρείται απαγορευμένη από ΕΛΟΧ (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ) Ημ/νία/ώρα: 2018.11.14 13:56:47 EET

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ΕΛΕΝΗ ΔΑΡΕΙΟΠΟΥΛΟΥ
Ημ/νία/ώρα: 2018.11.14 13:56:47 EET