



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ**

Πάτρα

Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ-Η/Μ

Προς
:

Δ/νση Αρχ/κου Έργου-Η/Μ

ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ταχ.
Δ/νση : Παντανάσσης 30
Τ.Κ. 26 221
Πληρ.: Δ. Νικολάου
Τηλ: 2613610347
Fax: 2613610311
e-mail: d.nikolaou@patras.gr

Θέμα : Έλεγχος Σχολικών Κτιρίων για ένταξη σε πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης
Σχετ: Το υπ'αριθμ 14415/2020 έγγραφο Γραφείου Δ/νσης Αρχ/κου Έργου-Η/Μ

Κατόπιν του ανωτέρω σχετικού εγγράφου διενεργήσαμε αυτοψία στα κάτωθι σχολικά συγκροτήματα που προτείνονται για ένταξη σε πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης:

- | | | |
|------------|----------------|-----------------------|
| 1. | 13ο ΓΕΛ | ΚΟΡΙΝΘΟΥ 221 |
| 2. | 47ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ | ΜΙΧ. ΣΟΥΤΣΟΥ 24 |
| 3. | 1ο ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΩΝ | ΓΕΩΡ. ΣΕΦΕΡΗ 1 |
| 4. | 2ο ΓΕΛ | ΑΘΩ & ΑΞΑΡΛΙΑΝ |
| 5. | 7ο ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΩΝ | ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΥ & ΚΑΒΑΦΗ |
| 6. | 11ο ΓΕΛ | NORMAN 57 |
| 7. | 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ | ΑΚΤΗ ΔΥΜΑΙΩΝ 51 |
| 8. | 14ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ | ΑΚΤΗ ΔΥΜΑΙΩΝ 135 |
| 9. | 24ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ | ΑΝΘΕΙΑΣ 195 |
| 10. | 5ο ΓΕΛ | ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ 1 |
| 11. | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | ΑΘΩ & ΑΞΑΡΛΙΑΝ |

για την διαπίστωση τυχόν βλαβών που επηρεάζουν την στατική επάρκεια των κτιρίων. Σε όλα τα συγκροτήματα διαπιστώσαμε μικρής έκτασης τοπικές βλάβες σε μη φέροντα στοιχεία (όπως υγρασίες σε μη φέρουσες τοιχοποιίες, μικρού εύρους και περιορισμένου μήκους ρηγματώσεις στις ενώσεις τοιχοποιιών με φέροντα στοιχεία κλπ) που δεν επηρεάζουν την δομική ασφάλεια των κατασκευών. Οι εργασίες επισκευής των βλαβών αυτών θα συμπεριληφθούν στην ετήσια εργολαβία «Επισκευή Σχολικών Κτιρίων» για την αποκατάστασή τους.

Οι διενεργήσαντες την αυτοψία

Θεωρήθηκε

**Η Πρ/νη Δ/νσης
Αρχ/κου Έργου ΗΜ**

Δημήτρης

Δημήτρης

Ελένη Αλεξοπούλου

Οικονόμου
Πολιτικός Μηχ με
Α' β

Νικολάου
Πολιτικός Μηχ. με Α'
β.

Αγρ. Τοπ. Μηχ. με Α β.